

PROJE ADI VE
KREDİ NO:
SÖZLEŞME ADI
VE RFB
REFERANS NO:

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi / P179867
ÜMRANIYE BELEDİYESİ (İSTANBUL) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
(GES) PROJESİ
TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU / UMR-PUMREP-W1

Teklif Öncesi Toplantı Tarihi: 3.03.2026
Teklif Açılış Tarihi: 2.04.2026
TST 7.1 Son Soru Sorma Tarihi: 19.03.2026

SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO:2

#	Firma/Ortak Girişim	Tarih	Soru	Yanıt	Zeyilname gerekli mi:
1	#####	18.03.2026	Tarafımıza iletilen Teknik Şartname de "AC kablolar, renk kodlu, PVC izolasyonlu, NYY bakır veya muadili YAVV-NAYY alüminyum iletkenli olacak" şeklinde belirtilmiş olup iletilen projelerde NA2XY izoleli kablo kullanılmıştır. Bu noktada kablo kesiti ve kablo tipi teklif sürecinde revizyona açık mıdır?	B.Özel Teknik Şartname / 1.Tasarımın Güncellenmesi maddesinde geçen "...panel, invertör, kablo vb. tüm teknik bileşenlerin Proje Müdürü ve İşveren ile mutabık kalınarak minimum standartların üzerinde bir değer seçilebilir." cümlesi uyarınca daha yüksek akım taşıma ve kısa devre dayanma kapasitesine sahip NA2XY kablo seçilebilir.	Hayır
2		18.03.2026	Güncel PV modül teknolojisi ile projelendirme yapıldığında sehpa tipinin değişmesinden dolayı tasarım değişecektir. Bu değişiklikten dolayı inverter ve trafo adedi değişikliği de revizyona açık mıdır? (Teknik şartnamede belirtilen DC güç ile proje DC gücü çelişmektedir. Teknik şartname dikkate alındığında revizyon durumu oluşacaktır.)	B.Özel Teknik Şartname / 1.Tasarımın Güncellenmesi maddesinde geçen "...panel, invertör, kablo vb. tüm teknik bileşenlerin Proje Müdürü ve İşveren ile mutabık kalınarak minimum standartların üzerinde bir değer seçilebilir." cümlesi uyarınca daha yüksek akım taşıma ve kısa devre dayanma kapasitesine sahip NA2XY kablo seçilebilir.	Hayır
3		18.03.2026	Ümraniye Belediye GES DM isimli dağıtım merkezinden çıkıp Hücre Kabini-1, Hücre Kabini-2... isimli trafo merkezlerine irtibat sağlayan giriş hücrelerinin kesicili tip yerine yük ayırıcılı tipte kullanımı teknik olarak uygun olup bu şekilde revize edilerek teklif verilmesi uygun mudur?	Referans ve Bağlayıcı dokümanlar bağlantı anlaşması ve çağrı mektubudur. Genel uygulama olarak Ümraniye GES DM hücre çıkışları ve diğer Hücre Kabinleri(1~6) trafo çıkışlarının kesicili tipte olması şartıyla hücre giriş çıkışları yük ayırıcılı tipte olabilir.	Hayır


Kasım ALTUNBEY
Fen İşleri Müdürü